

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное Управление МЧС России по Рязанской области

г. Рязань, ул.Семинарская, д.11, тел. 28-99-20

Управление надзорной деятельности и профилактической работы

г. Рязань, ул.Семинарская, д.11

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по городу Рязани

г. Рязань, Пожарный переулок, д. 1Б, тел. (4912) 75-24-25

ПРЕДПИСАНИЕ № 1 / 1 / 1

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

Юридическому лицу – муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению
«Детский сад № 106»

Заведующему муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением
«Детский сад № 106» Дроновой Татьяне Вячеславовне

Во исполнение распоряжения начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городу Рязани управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Рязанской области от 11 января 2021 года № 1, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 21 января 2021 года по 03 февраля 2021 года проведена плановая выездная проверка старшим инспектором отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городу Рязани управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Рязанской области, Савицкой Юлией Юрьевной здания и территории муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 106» по адресу: г. Рязань, ул. Крупской, д. 4 А совместно с заведующим муниципальным бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 106» Дроновой Татьяной Вячеславовной. В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ предписания	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2 Обеспечить уровень звука, звуковыми производимый звуковыми сигналами системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре не менее, чем на 15 дБА выше допустимого уровня звука в помещениях групп на всех этажах здания	3 ст. 4 ч. 3 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.2 СП 3.13130.2009 «Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре»: Звуковые сигналы СОУЭ должны обеспечивать уровень звука не менее чем на 15 дБА выше допустимого уровня звука постоянного шума в защищаемом помещении	4 09.08.2021	5

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению. При несогласии с указанными нарушениями требованиями пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке. В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ "О пожарной безопасности" дисциплинарную, административную или уголовную ответственность в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут: руководители федеральных органов исполнительной власти; руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации; руководители органов местного самоуправления; собственники имущества; лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций; лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетенции; иные граждане. Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности в многоквартирных (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Старший инспектор ОНДиПР по городу Рязани УНДиПР
ГУ МЧС России по Рязанской области Савицкая Ю.Ю.

03 февраля 2021 года

Предписание на 2 л. для исполнения получил:

Заведующий муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения
«Детский сад № 106» Т.В. Дронова

(подпись)

03 февраля 2021 года

(должность, фамилия, инициалы)



(подпись)